

ATTESTATION OF CONFORMITY

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Attestation number

Attestato numero : 3502387.11

Issued to

Rilasciato a : Power-One Italy S.p.a.
Via S. Giorgio 642
I-52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Manufacturer

Costruttore : Power-One Italy S.p.a.
Via S. Giorgio 642
I-52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Product Type

Tipo prodotto : Photovoltaic grid tied inverter

Model reference

Riferimento Modello : MICRO-0.3-I-OUTD-230; MICRO-0.25-I-OUTD-230; MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV

Firmware release

Revisione firmware : DSP: B1.58 Checksum 0X468E

Testing Laboratory

Laboratorio prove : DEKRA Qualified Laboratory No.10

Test report No.

Rapporto Nr. : EMC01 17485-120225 and Extension report EXT01 17485-120323

Requirements

Requisiti : CEI EN 61000-6-2:2006-10; EN 61000-6-2:2005-08; EN 61000-6-2/EC:2005-09;
EN 61000-6-2/IS1:2005-11; IEC61000-6-2:2005-01

Remarks

This Attestation of conformity replaces the DEKRA AoC having same number and dated July 18, 2012.
Questo Attestato di conformità sostituisce l'Attestato DEKRA avente stesso numero e datato 18 Luglio, 2012.

This Attestation covers:

Questo attestato copre:

- **New model MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV with the same electrical rating of model MICRO-0.25-I-OUTD-230.**
- **MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV differs from MICRO-0.25-I-OUTD-230 in the Mechanical enclosure that has slightly modified flanges and AC wiring harness provided with two connectors.**
- **Nuovo modello MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV avente stessi dati di targa del modello MICRO-0.25-I-OUTD-230.**
- **Il modello MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV differisce dal modello MICRO-0.25-I-OUTD-230 per l'involucro che è munito di flange dal disegno leggermente differente e per il cavo d'uscita munito di due connettori**

The undersigned declares that the above described product meets the above mentioned technical specification. This attestation of conformity is issued based on the test results as laid down in the referred Test Report. The investigation does not include an assessment of the manufacturer's production.

*Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato.
La valutazione non include una verifica del luogo di produzione.*

If a DEKRA Authorization to apply the DEKRA VERIFIED INVERTER Seal has been issued by DEKRA on the subject product, this attestation of conformity authorizes the manufacturer to make reference to the "Requirements" object of this attestation, inside the DEKRA VERIFIED INVERTER seal.

Se il prodotto in oggetto è licenziatario di un' autorizzazione DEKRA all'uso del Sigillo DEKRA VERIFIED INVERTER, il presente attestato di conformità autorizza il costruttore a fare riferimento ai "Requisiti" in questo attestato, all'interno del Sigillo DEKRA VERIFIED INVERTER.

Date of issue

Emesso in data : 2012/10/16

Franco Vasta
Certification Manager