

ATTESTATION OF CONFORMITY

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Attestation number
Attestato numero : 3502387.01

Issued to
Rilasciato a : Power-One Italy S.p.a.
Via S. Giorgio 642
I-52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Manufacturer
Costruttore : Power-One Italy S.p.a.
Via S. Giorgio 642
I-52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Product Type
Tipo prodotto : Photovoltaic grid tied inverter

Model reference
Riferimento Modello : MICRO-0.3-I-OUTD-230; MICRO-0.25-I-OUTD-230; MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV

Firmware release
Revisione firmware : DSP: B1.58 Checksum 0X468E

Testing Laboratory
Laboratorio prove : DEKRA at Power-One Italy S.p.a. ,
Via S. Giorgio 642
I-52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Test report No.
Rapporto Nr. : 3502387.50 and 3502387.53

Requirements
Requisiti : IEC 62109-1:2010 1st Ed. ; EN 62109-1:2010 1st Ed. ; IEC 62109-2:2011 1st Ed. ;
EN 62109-2:2011 1st Ed.

Remarks

This Attestation of conformity replaces the DEKRA AoC having same number and dated September 13, 2012.

This Attestation covers:
Questo attestato copre:

- **New model MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV with the same electrical rating of model MICRO-0.25-I-OUTD-230.**
- **MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV differs from MICRO-0.25-I-OUTD-230 in the Mechanical enclosure that has slightly modified flanges and AC wiring harness provided with two connectors.**
- **Nuovo modello MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV avente stessi dati di targa del modello MICRO-0.25-I-OUTD-230.**
- **Il modello MICRO-0.25-I-OUTD-230-ACPV differisce dal modello MICRO-0.25-I-OUTD-230 per l'involucro che è munito di flange dal disegno leggermente differente e per il cavo d'uscita munito di due connettori**


The undersigned declares that the above described product meets the above mentioned technical specification. This attestation of conformity is issued based on the test results as laid down in the referred Test Report. The investigation does not include an assessment of the manufacturer's production.

Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. La valutazione non include una verifica del luogo di produzione.

If a DEKRA Authorization to apply the DEKRA VERIFIED INVERTER Seal has been issued by DEKRA on the subject product, this attestation of conformity authorizes the manufacturer to make reference to the "Requirements" object of this attestation, inside the DEKRA VERIFIED INVERTER seal.

Se il prodotto in oggetto è licenziatario di un' autorizzazione DEKRA all'uso del Sigillo DEKRA VERIFIED INVERTER, il presente attestato di conformità autorizza il costruttore a fare riferimento ai "Requisiti" in questo attestato, all'interno del Sigillo DEKRA VERIFIED INVERTER.

Date of issue
Emesso in data : 2012/10/16



Franco Vasta
Certification Manager