



**BUREAU
VERITAS**

Świadectwo zgodności

Numer certyfikatu: 1788AP1127N010002
Produkt: Sieciowy inwerter fotowoltaiczny
Nazwa marki: 
Model: Growatt 12000 TL3, Growatt 12000 TL3-S,
Growatt 13000 TL3-S, Growatt 15000 TL3-S
Zgłaszający: Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd
1 st East & 3rd Floor of Building A, Building B, Jiayu
Industrial Park, #28, GuangHui Road, LongTeng Community,
Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Numer raportu: LD171127N010, PV171127N010

Zastosowanie zgodnie z przepisami:

Automatyczne urządzenie wyłączające, monitorujące sieć trójfazową zgodnie z EN 50438:2013 w systemach fotowoltaicznych z obwodem równoległym trójfazowym poprzez przetwornicę w publicznej sieci zasilania. Automatyczne urządzenie wyłączające stanowi część wyżej wymienionej przetwornicy.

Zastosowane przepisy i normy:

EN 50438:2013

Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia.

DIN V VDE V 0126-1-1:200-02

Automatyczne urządzenie wyłączające między generatorem a publiczną siecią niskiego napięcia.

IEC/EN 62109-1:2010, IEC/EN 62109-2:2011

W momencie wydania niniejszego certyfikatu pojęcie zabezpieczenia interfejsu wyżej wymienionego, reprezentatywnego produktu spełnia wymagania bezpieczeństwa obowiązujące dla określonego zastosowania zgodnie z przepisami.

Nazwisko: Ted Wu
Senior Manager/ PV Inverter Team
Data: 2018-09-07

Niniejszy dokument nie może być powielany, chyba że w całości, bez pisemnej zgody
Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch.
Informacje podane w tym dokumencie odnoszą się do badanego egzemplarza
opisanej próbki elektrycznej.